

Uwagi:  
1. Kanały izolować należy płytami z wełny mineralnej o grubości min. 40 mm na płaszczu aluminiowym.  
2. Do obliczeń przyjęto rekuperator MISTRAL 1600 EC PRD-VENT przypadku zastosowania urządzenia innego producenta.  
Instalacje należy przeliczyć.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.		BIAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA		UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA		TEL. 601 799368, 603900218		www.grupend.pl - biuro@grupend.pl	
inwestor		Gmina Miłkowice, ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice		obiekt		Remont świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach		adres	
rysunek		SCHEMAT WENTYLACJI MECHANICZNEJ		data		skala		rys.	
b/s				09.2012					
stadium		P.B. – BRANŻA SANITARNA		podpis		nr upr.		spec. instalacyjna	
projektant		mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski		108/dos/07		...		...	
opracował		-----							