

## PIETRO



**POŁĄCZENIE RURY GAZOWEJ  
DO SZYNY WYRÓWNANIA  
POTENCJAŁÓW UZGODNIĆ  
Z GAZOWNIĄ.**

**R≤10Ω**  
**UZIOM OTOKOWY**

# UZIOM OTOKOWY - FeZn 30x4

# UKPLAD: TN-S

**9628 人7人**

FeZn 20x4	FeZn 20x4	FeZn 20x4

**Feb 2014**

**UKŁAD: TN-S**  
**OCHRONA: SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA**

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione. -Autodesk - licencja: SN:347 82812908