

rozdzielacz R1/10 (nr rozdzielacza / liczba obwodów)
grzejnik stalowy płytowy

Uwagi:
1. Rury c.o. i klimatyzacji izolować otulinami o grubości:
- 20 mm dla rur o średnicy wewnętrznej do 22 mm,
- 30 mm dla rur o średnicy wewnętrznej od 22 mm do 35 mm,
W przypadku zastosowania otulin izolacyjnych o współczynniku przewodzenia innym niż 0,035 W/(mK) grubość izolacji należy odpowiednio przeliczyć.
2. Podejścia do grzejników wykonać rurami PEX De16x2,0 w izolacji grubości 6 mm.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE. Autodesk - licencja: SN:347-82812998

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO B.G.
Sławomir Fossa, Monika Fossa
Ul. Podwale 11, 59-900 Zgorzelec
tel. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

inwestor	Gmina Miłkowice ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59–222 Miłkowice			
obiekt	Punkt biblioteczny z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary – ETAP I budowa punktu bibliotecznego			
adres	Działka nr 29, obręb Rzeszotary, gmina Miłkowice			data 17.03.2017
rysunek	RZUT PRZYZIEMIA – instalacja c.o.			skala 1:75
stadium	PROJEKT BUDOWLANY	nr upr.	podpis	rys. S2
projektant	mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski	spec. instalacyjna 118/DOŚ/08		
sprawdzający	mgr inż. Marek Kołodziejczyk	spec. instalacyjna 22/WLK/14		