

Podciąg Pd1–314cm–g.p.p. +3,15
Podciąg Pd2–300cm–g.p.p. +2,80

Uwagi:

1. W stropie pozostawić otwory na kominki wentylacyjne oraz instalacje.
2. Wieńce i podciągi wylewać w jednym ciągu technologicznym.
   Zbrojenie podciągów wykonać zgodnie z: PN–EN 1992–1–1:2008, Eurokod 2.
3. Wieńce, podciągi oraz słupy należy zbroić stalą BST500S
   i strzemionami ze stali StOS.
   Pręty podciągu kotwić w wieńcu odginając.
   Wszystkie słupy oraz trzpienie wykonać w strzępiach muru.
   Szerokość odsadzek trzpieni wykonać min 15 cm w co najmniej co 2 warstwie.
4. Pod oparcie podciągów i nadproży wykonać podmurowanie z cegły pełnej
   na zaprawie cementowej, grubość podmurówki 30 cm, szerokość podmurówki 40 cm,
   alternatywnie wykonać podlewki cementowe.
5. Zbrojenie główne wieńców należy łączyć na zakład długości min. 55 cm
   oraz kotwić w narożach długości min. 60 cm.
6. Dodatkowo należy wykonać monolityczne wieńce nad otworami jako nadproża,
   analogicznie jak wieniec stropowy z dodatkowym zbrojeniem 2 prętów głównych wieńca
   ze stali BST500S od spodu. Wieniec w tych miejscach zbroić strzemionami co 10 cm.
7. Więźbę należy wykonać z typowych wiązarów drewnianych zgodnie z opracowaniem producenta.
8. Przed przystąpieniem do trasowania elementów wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
9. Elementy wiążby znajdujące się w odległości mniejszej niż 30 cm od przewodów
   dymowych należy zabezpieczyć okładziną o odporności ogniowej 30 min.
10. Na poziach dolnych wiązarów części strychu nieużytkowego należy wykonać podesty komunikacyjne
    z desek gr. 3,0 cm, szerokość podestów około 1,0 m (z pełnym wypełnieniem między deskami).
11. ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Beton: C20/25(B25)
Stal zbrojeniowa: AIIIN–BST500S; A0–StOS
Otulina: podciągi i wieńce 3,0 cm

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO B.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. POZNAŃ 11, 59-500 ZGORZELA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - kfos@grupapnd.pl

inwestor	Gmina Miłkowice ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59–222 Miłkowice		
obiekt	Punkt biblioteczny z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary – ETAP I budowa punktu bibliotecznego		
adres	Działka nr 29, obręb Rzeszotary, gmina Miłkowice	data 17.03.2017	
rysunek	ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PRZYZIEMIA	skala 1:75	
stadium	PROJEKT BUDOWLANY	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	spec. kodr.–proj. 87/005/04	
sprawdzający	mgr inż. Paweł Brytkowski	spec. kodr.–proj. 194/005/09	

rys. K2

- WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE - Autodesk - licencja: SN:347-82812998