


A - natynkowa	45W	6250lm
B - natynkowa	33W	4350lm
C - natynkowa	14W	1400lm
D - natynkowa	12W	1050lm

1. Szczegółowego bioru oprow dokona Wykonawca na etapie wykonania – stosownie do positionu PN-EN 12464-1
2. Wszystkie oprawy mechaniczne natynkowe
3. Szczegółowy lokalizację urządzeń oraz rodzaj wykończeni należy ustalić z inwestorem na etapie wykonania
4. Należy stosować osprzęt i oprawy o stopniu ochrony min. IP 55 – IP 65
5. Sposób sterowania systemem grawitacyjnym ustalić na etapie wykonania z dostawcą urządzeń oraz wykonawcą instalacji szklanych.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
STAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 52-500 ZŁOTOKRÓJA
TEL. 601793368, 6053900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

inwestor	Gmina Miłkowice				
adres	ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice				
obiekt	Punkt biblioteczny z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary – ETAP I budowa punktu bibliotecznego				
rysunek	Działka nr 29, obręb Rzeszotary, gmina Miłkowice				data 17.03.2017
studium	Rzut kotłowni. Instalacje elektryczne				skala 1:50
projektant	PROJEKT BUDDOWALANY	nr upr.	podpis		E4
inż. Zbigniew Świerk	mjr inż. Remigiusz Przysław	spec. inżynier/ino 115/005/06			
sprawdzający		spec. inżynier/ino 134/005/06	