

Ps=27,00[kW]

Zasilanie	Uziemienie	Ogranicznik przepięć typ 1+2	Lampki kontrolne	Rozdzielnica oddziałowa R-1	Rozdzielnica oddziałowa R-2	Wyłącznik różnicowoprądowy	Oświetlenie wnętrz	Oświetlenie wnętrz	Przycisk (przekaźnik bistabilny)	Oświetlenie wnętrz	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie awaryjne	Czujnik natężenia oświetlenia	Oświetlenie zewnętrzne	Wyłącznik różnicowoprądowy	Gniazda wtykowe kuchenki	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Wyłącznik różnicowoprądowy	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Rozdzielacz co	Kontrola dostępu	Podgrzewacz wody	Gniazda wtykowe DATA	Gniazda wtykowe DATA	Instalacja przyzywowa	Instalacja alarmowa	Lokalne połączenia wyrównawcze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
78,50 kW						1,30 kW	0,30 kW	0,50 kW		0,20 kW	0,10 kW	0,10 kW		0,10 kW	5,50 kW	3,50 kW	1,00 kW	1,00 kW	4,20 kW	1,00 kW	1,00 kW	0,10 kW	0,10 kW	2,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	0,10 kW	0,10 kW	
L1 L2 L3 N PE	PE	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	L N	L N PE	L N PE	L N	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L1 L2 L3 N	L N PE	L N PE	L N PE	L1 L2 L3 N	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	PE

UWAGI:
1. Poszczególne fazy zasilania należy równomiernie obciążyć odbiorami.
2. Na etapie wykonawstwa należy stosownie do zainstalowanych urządzeń dobrać przewody zasilające oraz zabezpieczenia.
3. Dopuszcza się stosowanie aparatów zamiennych, innych producentów, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

inwestor	Gmina Mitkowice ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59–222 Mitkowice		
obiekt	Punkt biblioteczny z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary – ETAP I budowa punktu bibliotecznego		
adres	Działka nr 29, obręb Rzeszotary, gmina Mitkowice		data 17.03.2017
rysunek	Schemat jednobiegunowy rozdzielnicy RG		skala –
stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Remigiusz Przystaj	spec. instalacyjna 115/D0S/08	
sprawdzający	inż. Zbigiew Świerk	spec. instalacyjna 134/D0S/06	

rys. Ew5

A3 poziomo