


A - natynkowa	45W	6250lm
B - natynkowa	33W	4350lm
C - natynkowa	14W	1400lm
D - natynkowa	12W	1050lm

1. Szczegółowe opisy robót dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa – stosownie do postanowień PN-EN 12664-1
2. Wszelkie opisy robót wykonawstwa
3. Szczegółowe lokalizacje urządzeń oraz rodzaj wykonanych należy ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
4. Należy stosować osprzęt i opory o stopniu ochrony min. IP 55 – IP 65.
5. Sposób sterowania systemem grawitacyjnym należy ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa z dostawcą urządzeń oraz wykonawcą instalacji sanitarnych.
6. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-EN(IEC) 60364.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.  
STAWOMIR FOSJA, MONIKA FOSJA  
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTÓRZA  
TEL. 601 79 93 68, 605 90 02 18  
[www.grupapind.pl](http://www.grupapind.pl) [biuro@grupapind.pl](mailto:biuro@grupapind.pl)

inwestor	Gmina Miłkowice			
	ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice			
obiekt	Punkt biblioteczny z salami animacji kulturowej w miejscowości Rzeszotary – ETAP I budowa punktu bibliotecznego			
adres	Działka nr 29, obręb Rzeszotary, gmina Miłkowice			data 17.03.2017
rysunek	<b>Rzut kotłowni. Instalacje elektryczne</b>			skala 1:50
stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	nr upr.	podpis	rys.
projektant	mgr inż. Remigiusz Przysój	spec. inżynierskie 115/005/06		EW 4
sprawdzący	inż. Zbigniew Świerk	spec. inżynierskie 134/005/06	