



Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach

59-222 Miłkowice, ul. Rybacka 10

tel./fax 76 887 12 23

GINNY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Miłkowicach
ul. Rybacka 10, 59-222 Miłkowice
NIP: 691-22-46-691, Regon: 391045790
FK.IV.4400.65.2017

URZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Miłkowicach
04-12-2017
L. dz. 6835

Miłkowice, dnia 17 listopada 2017 r.

Pani A. Wolska
S/m

Gmina Miłkowice
ul. Wojska Polskiego 71
59-222 Miłkowice

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach odpowiadając na Państwa wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia w celu wybudowania sieci wodociągowej dla działek **nr 9/2, 45/10 48/2, 48/4, 96, 97, 98 obręb Goślinów** niniejszym informuje, że:

1. GZGK w Miłkowicach na podstawie §27 Uchwały XXX/206/2005 Rady Gminy Miłkowice z dnia 28-12-2005r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zapewnia dostawę wody dla działek nr 9/2, 45/10, 48/2, 48/4, 96, 97, 98 obręb Goślinów,
2. dostawa wody może nastąpić z istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 przebiegającej przez działkę nr 48/2 oraz z sieci wodociągowej zlokalizowanej w drodze gminnej (działka nr 97), zaznaczonych na załączonej mapie kolorem niebieskim. Przy projektowaniu sieci/przyłącza wodociągowego należy przewidzieć zabezpieczenie ppoż. Wpięcie do sieci należy wykonać wraz z zasuwą teleskopową.
3. wpięcia do sieci wodociągowej dokonuje osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia pod nadzorem pracownika GZGK w Miłkowicach,
4. projekt budowlany w zakresie sieci/przyłączy wodociągowych należy uzgodnić z GZGK w Miłkowicach oraz zarządcą drogi, jeżeli sytuacja tego wymaga,
5. opis niniejszych warunków należy dołączyć do dokumentacji technicznej,
6. dokumentacja techniczna i roboty winny być wykonane na koszt inwestora, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,
7. **wykonane sieci/przyłącza wodociągowe przed zasypaniem (roboty zanikowe) należy zinwentaryzować i zgłosić do odbioru przez przedstawiciela GZGK w Miłkowicach. W przypadku braku zgłoszenia wpięcia wydane techniczne warunki przyłączenia tracą swoją ważność,**
8. do odbioru końcowego sieci/przyłącza wodociągowego należy przedstawić następujące dokumenty:
 - projekt budowlany sieci/przyłącza wodociągowego oraz zgłoszenie robót do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 - powykonawczą inwentaryzację geodezyjną
 - protokół z próby szczelności sieci/przyłącza wodociągowego
 - badanie wody zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 § 3 ust. 1
 - deklaracje zgodności użytych materiałów oraz atesty higieniczne
 - dokumentację fotograficzną wykonanego przyłącza,
9. sieć/przyłącze wodociągowe należy wykonać zgodnie z:
 - „Warunkami technicznego wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”
 - Polskimi Normami (w tym PN-92/B-10735)
10. niniejsze warunki przyłączenia do sieci są ważne przez okres 2-ech lat od daty wydania.

W przypadku przejścia siecią/przyłączem wodociągowym przez inną nieruchomość należy uzyskać pisemną zgodę od właścicieli nieruchomości oraz zarządców dróg, tj. uzyskać:

- zgodę na przejście i wykonanie sieci/przyłącza wodociągowego na czas nieokreślony,
- zgodę na ewentualną naprawę sieci/przyłącza wodociągowego w przypadku awarii,
- oświadczenie o braku roszczeń w przypadku usuwania awarii,
- zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz zobowiązać się do odtworzenia nawierzchni.

Załącznik:

plan sytuacyjny z zaznaczonym miejscem wpięcia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Milkowicach
mgr Marcin Pawlak

Niniejszym potwierdzam odbiór technicznych warunków przyłączenia

06.12.2017 *Mopadlena Liben'afz*

Data i podpis

Do wiadomości:

1. a/a

