

Ps=5,0 [kW]

Zasilanie	Ogranicznik przepięć typ 2	Lampki kontrolne	Wyłącznik różnicowoprądowy	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie podstawowe	Oświetlenie awaryjne	Czujnik natężenia oświetlenia	Oświetlenie zewnętrzne	Wyłącznik różnicowoprądowy	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Wyłącznik różnicowoprądowy	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Podgrzewacz wody	Gniazda wtykowe 'DATA'	Gniazda wtykowe 'DATA'	Gniazda wtykowe 'DATA'	System alarmowy	Lokalne połączenia wyrównawcze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12,20 kW			2,00 kW	0,60 kW	0,70 kW	0,50 kW	0,10 kW		0,10 kW	3,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	4,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	2,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	0,20 kW	
L N PE	L N PE	L N	L N	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N	L N PE	L N PE	L N PE	L N	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	PE

UWAGI:
- istniejące zasilanie jednofazowe,
- dopuszcza się stosowanie rozdzielnic i osprzętu modułowego zamiennego, spełniającego wymogi normatywne i dopuszczonego do stosowania w budownictwie

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd..pl

inwestor	Gmina Miłkowice ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59–222 Miłkowice		
obiekt	Remont pomieszczeń GOPS w budynku Urzędu Gminy		
adres	działka nr 325/3, obręb Miłkowice		data 08.2014
rysunek	Schemat jednobiegunowy oddziałowej RO		skala _
stadium	P.B. – INSTALACJE ELEKTRYCZNE	nr upr. / podpis	rys. E2
projektant	mgr inż. Remigiusz Przystaj	spec. instalacyjna 115/DOŚ/08	

AS poziomo