ZBIORNIK RETENCYJNY

HYDROFORNIA

istniejąca rów melioracyjny

istniejąca droga gruntowa

1400

200 555 20 430 195

197.5 560 72.5 350 120

1300

komora armatury

220

oś 120,35

oś 120,40

PRZELEW AWARYJNY
stal k/o DN 125
i=0,7%

60

oś 120,30

60

a a

umocnienie wylotu do rowu przez obetonowanie (beton C20/25)

156 206

244

fundament pod zbiornik

chodnik

R 450

R 450

PE Dz 90

PE Dz 90

przepust pod drogą
PVC Dz 0,40

WODA Z SIECI WODOCIĄGOWEJ W GRZYMALINIE PE Dz 90

WODA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ W GRZYMALINIE ZASILAJĄCEJ GŁUCHOWICE I KOCHLICE PE Dz 90

a - a

~120,80
teren projektowany

stal k/o DN 125
i=0,7%

120,55

120,35

60

~120,10
teren istniejący

60

~119,50

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o.; ul. Okrzei 18; 64-920 Piła

Zamawiający/ Inwestor: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Rybacka 10, 59-222 Miłkowice

Inwestycja: Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie

Projekt: Projekt budowlany budowy hydroforni wraz ze zbiornikiem w Grzymalinie - tom T (branża technologiczna)

Temat rysunku:

Stacja wodociągowa Grzymalin - rzutn i przekrój

Projektował;		Sprawdził:				
mgr inż. Wojciech Matysiak upr.bud. GP-7342/1721/92 w spec. instalacyjno-inżynieryjnej		mgr inż. Witold Sierczyński upr.bud. GP-7342/1845/94 w spec. instalacyjno-inżynieryjnej				
Data:	Stadium:	Branża:	Skala:	Nr projektu:	Rewizja:	Nr rysunku:
sierpień 2012	PROJEKT BUDOWLANY	TECHNOLOGIA	1:50	139/PB/T/12	01	3