

Legnica, dnia 18 lutego 2016 r.

HK-510-6-1/1445/16

**Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chojnowie
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy informuje, że w dniu 17 lutego 2016 r. pobrał do badań laboratoryjnych próbki wody z sieci wodociągu w Okmianach, w następujących punktach poboru:

- stacja uzdatniania wody (SUW) w Okmianach – woda uzdatniona (gmina Chojnów),
- Biskupin 17 (gmina Chojnów),
- Rokitki – przepompownia (gmina Chojnów),
- Niedźwiedzice – komora redukcyjna (gmina Chojnów),
- Kochlice, ul. Lubińska 28 – bar (gmina Miłkowice).

We wszystkich pobranych próbkach jakość wody spełniała w badanym zakresie: bakterie grupy coli i Escherichia coli, wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy **stwierdza przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego w Okmianach**. Woda w miejscowościach na terenie gminy Chojnów i na terenie gminy Miłkowice, zaopatrywanych z wodociągu sieciowego w Okmianach, nadaje się do spożycia oraz do celów sanitarnych.

Jednocześnie PPIS w Legnicy zwraca uwagę na konieczność utrzymywania efektywnej wartości chloru w sieci wodociągowej, jednak nie przekraczającej wartości 0,3 mg/l w punktach czerpalnych u konsumentów.

z up. Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Legnicy
Elzbieta Klimas
mgr inż. Elzbieta Klimas
Kierownik Oddziału Epidemiologii

Otrzymują:

1. Adresat – pismo i e-mail: sekretariat@gzgkim.gmina-chojnow.pl
2. a/a HK RL

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów – pismo i e-mail: urząd@gmina-chojnow.pl
2. Wójt Gminy Miłkowice, ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59-222 Miłkowice – pismo i e-mail: sekretariat@ugmilkowice.net
3. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach ul. II Armii Wojska Polskiego 71, 59 - 222 Miłkowice – pismo i e-mail: biuro@gzgkmilkowice.com
4. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica - pismo i e-mail: legnica@czkw.wroc.pl
5. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu – e-mail: woda@wsse.wroc.pl
6. OZ, HŻŻi PU, HDM, Ep, HP w/m (xero)