


UWAGI


1. Jako uziemienie zastosować sztuczny uziom fundamentowy wg opisu technicznego.
2. Poza ławami fundamentowymi bednarkę prowadzić na głębokości 0,6m.
3. Wyprowadzenia bednarki dla instalacji odgromowej i uziemienia roboczego chronić antykorozyjnie.



- 1 - sztuczny uziom fundamentowy,
- 2 - uchwyt uziomowy,
- 3 - przewód uziemiający,
- 4 - ława fundamentowa,
- 5 - mur z cegły,
- 6 - warstwa izolacyjna,
- 7 - podłoga,
- 8 - beton nieuzbrojony,
- 9 - warstwa żwiru,
- 10 - beton zbrojony


Szczegół wyprowadzenia bednarki z uziomu.

OBIEKT: <b>GMINNY OŚRODEK ZDROWIA</b> MIŁKOWICE DZ. NR EWID. 465/10		
INWESTOR: <b>GMINA MIŁKOWICE</b> MIŁKOWICE, UL. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 71		
IMIĘ I NAZWISKO: PROJEKTANT: <b>mgr inż. Włodzimierz Boguta</b>	NR UPR.: 29/90/Lw	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:		
OPRACOWAŁ:		
TYTUŁ RYSUNKU: <b>RZUT FUNDAMENTÓW INSTALACJA UZIEMIAJĄCA</b>		BRANŻA: <b>ELEKTRYCZNA</b>
 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH <b>"ALFA"</b> 59-220 LEGNICA, UL. ŁOKIETKA 18 tel/fax +48 / 76 / 852 56 71 pracownia@ppalfa.pl</p> <p>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ! KOPLOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE</p>		
NR RYS.: <b>04/E</b>	INDEKS ZMIAN: <b>-</b>	
DATA: 04.2008 r.	SKALA: 1:200	
NR ZLECENIA: XIV-07	STADIUM: P.W.	



UWAGI

1. Jako uziemienie zastosować sztuczny uziom fundamentowy wg opisu technicznego.
2. Poza ławami fundamentowymi bednarkę prowadzić na głębokości 0,6m.
3. Wyprowadzenia bednarki dla instalacji odgromowej i uziemienia roboczego chronić antykorozyjnie.



- 1 - sztuczny uziom fundamentowy,
- 2 - uchwyt uziomowy,
- 3 - przewód uziemiający,
- 4 - ława fundamentowa,
- 5 - mur z cegły,
- 6 - warstwa izolacyjna,
- 7 - podłoga,
- 8 - beton nieuzbrojony,
- 9 - warstwa żwiru,
- 10 - beton zbrojony

Szczegół wyprowadzenia bednarki z uziomu.

OBIEKT: <b>GMINNY OŚRODEK ZDROWIA</b> MIŁKOWICE DZ. NR EWID. 465/10		
INWESTOR: <b>GMINA MIŁKOWICE</b> MIŁKOWICE, UL. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 71		
IMIĘ I NAZWISKO: PROJEKTANT: <b>mgr inż. Włodzimierz Boguta</b>	NR UPR.: 29/90/Lw	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:		
OPRACOWAŁ:		
TYTUŁ RYSUNKU: <b>RZUT FUNDAMENTÓW INSTALACJA UZIEMIAJĄCA</b>		BRANŻA: <b>ELEKTRYCZNA</b>
 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH <b>"ALFA"</b> 59-220 LEGNICA, UL. ŁOKIETKA 18 tel/fax +48 / 76 / 852 56 71 pracownia@ppalfa.pl</p> <p>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ! KOPLOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE</p>		
NR RYS.: <b>04/E</b>	INDEKS ZMIAN: <b>-</b>	
DATA: 04.2008 r.	SKALA: 1:200	
NR ZLECENIA: XIV-07	STADIUM: P.W.	