

POMIESZCZENIE WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PRZYCIŚK POCIĄGOWY

1 2 3 4

FAP 3002

P1

PRZYCIŚK POCIĄGOWY

1 2 3 4

FAP 3002

P2

KASOWNIK

4 3 2 1.1 1.2

FEH 1001

NC C NO ↑ ↑

K

LAMPKA SYGNAŁOWA Z BUCZKIEM

1 2 3 4

FIM 1200

L

Legenda:

- P – przyciski pociągowe – montować 10cm od stropu
- K – kasowniki – montować przy wejściu obok wyciągnika światła
- L – lampki sygnałowe z buczkiem – montować nad drzwiami do toalety

Elementy dobrano z katalogu: "Osprzęt instalacyjny – System przyzywowy" firmy ENSTO.

POMIESZCZENIE WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PRZYCIŚK POCIĄGOWY

1 2 3 4
FAP 3002

P1

PRZYCIŚK POCIĄGOWY

1 2 3 4
FAP 3002

P2

KASOWNIK

4 3 2 1.1 1.2
FEH 1001
NC C NO ↑ ↑

K

zasilanie z rozdzielni

L 24V, 50Hz
N

YTKSY 2x2x0,5mm2

YTKSY 1x2x0,5mm2

LAMPKA SYGNAŁOWA Z BUCZKIEM

1 2 3 4
FIM 1200

L

YDY 2x1mm2

Legenda:

P – przyciski pociągowe – montować 10cm od stropu
K – kasowniki – montować przy wejściu obok wyłącznika światła
L – lampki sygnałowe z buczkiem – montować nad drzwiami do toalety

Elementy dobrano z katalogu: "Osprzęt instalacyjny – System przyzywowy" firmy ENSTO.