

	Zasilanie z TL	Uziemienie robocze	4 x ochronnik DEHNguard-275	Lampki sygnalizacyjne	Pomiary eksploatacyjne		Pomiary eksploatacyjne	Rozdzielnica RK		Rozdzielnica R1		Rozdzielnica R3		Rozdzielnica R4		Rozdzielnica R2	Odbiory na zapleczu						Przekaźnik różnicowoprąd.	Przekaźnik zmierzchowy	Zegar sterujący	Wyłącznik ręczny oświetl.		Oświetlenie zewnętrzne		Oświetlenie wejścia	Sterownie w R1				Oświetlenie zaplecza	Oświetlenie pom. nr 23,24	Oświetlenie komunikacji	Oświetlenie awaryjne			Gniazda wt. w pom. nr 31	Gniazda wt. 3-fazowe	Gniazda wt. w pom. nr 28-32	Gniazda wt. w pom. nr 34-36	Gniazda wt. w pom. nr 25	Gniazda wt. w pom. nr 24	Gniazda wt. w pom. nr 23	Kuchenka	Centralka telefoniczna	Chłodziarka farmaceutyczna	Lokalne poł. wyrównawcze
								3,5kW		10,5kW		9,2kW		3,5kW		9,6kW	7,8kW											0,7kW		0,2kW					0,9kW	0,6kW	0,7kW	0,2kW			0,4kW	1,0kW	0,4kW	0,7kW	0,6kW	1,1kW	0,8kW	2,0kW	0,5kW	0,3kW	
								L1,L2,L3 N PE		L1,L2,L3 N PE		L1,L2,L3 N PE		L1 N PE		L1,L2,L3 N PE	L1,L2,L3 N PE						L1,L2,L3 N PE	L1 N	L1 N	L1 N		L1 N PE		L2 N PE					L3 N PE	L1 N PE	L2 N PE	L3 N PE			L1 N PE	L1,L2,L3 N PE	L1 N PE	L2 N PE	L3 N PE	L1 N PE	L2 N PE	L3 N PE	L1 N PE	L2 N PE		PE



	Zasilanie z TL	Uziemienie robocze	4 x ochronnik DEHNguard-275	Lampki sygnalizacyjne	Pomiary eksploatacyjne		Pomiary eksploatacyjne	Rozdzielnica RK		Rozdzielnica R1		Rozdzielnica R3		Rozdzielnica R4		Rozdzielnica R2	Odbiory na zapleczu						Przekaźnik różnicowoprąd.	Przekaźnik zmierzchowy	Zegar sterujący	Wyłącznik ręczny oświetl.		Oświetlenie zewnętrzne		Oświetlenie wejścia	Sterownie w R1				Oświetlenie zaplecza	Oświetlenie pom. nr 23,24	Oświetlenie komunikacji	Oświetlenie awaryjne			Gniazda wt. w pom. nr 31	Gniazda wt. 3-fazowe	Gniazda wt. w pom. nr 28-32	Gniazda wt. w pom. nr 34-36	Gniazda wt. w pom. nr 25	Gniazda wt. w pom. nr 24	Gniazda wt. w pom. nr 23	Kuchenka	Centralka telefoniczna	Chłodziarka farmaceutyczna	Lokalne poł. wyrównawcze
								3,5kW		10,5kW		9,2kW		3,5kW		9,6kW	7,8kW											0,7kW		0,2kW					0,9kW	0,6kW	0,7kW	0,2kW			0,4kW	1,0kW	0,4kW	0,7kW	0,6kW	1,1kW	0,8kW	2,0kW	0,5kW	0,3kW	
								L1,L2,L3 N PE		L1,L2,L3 N PE		L1,L2,L3 N PE		L1 N PE		L1,L2,L3 N PE	L1,L2,L3 N PE						L1,L2,L3 N PE	L1 N	L1 N	L1 N		L1 N PE		L2 N PE					L3 N PE	L1 N PE	L2 N PE	L3 N PE			L1 N PE	L1,L2,L3 N PE	L1 N PE	L2 N PE	L3 N PE	L1 N PE	L2 N PE	L3 N PE	L1 N PE	L2 N PE		PE

OBIEKT: GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
MIŁKOWICE DZ. NR EWID. 465/10

INWESTOR: GMINA MIŁKOWICE
MIŁKOWICE, UL. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 71

IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. Włodzimierz Boguta	29/90/LW	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Krynicki	272/94/Lw	
OPRACOWAŁ:		

TYTUŁ RYSUNKU: **SCHEMAT 1-BIEGUNOWY ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG**

BRANŻA: **ELEKTRYCZNA**

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH "ALFA"
59-220 LEGNICA, UL. ŁOKIETKA 18
tel/fax +48 / 76 / 852 56 71
pracownia@ppalfa.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE !
KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

NR RYS.:	INDEKS ZMIAN:
05/E	-
DATA: 02.2008 r.	SKALA: -
NR ZLECENIA: XIV-07	STADIUM: P.B.

OBIEKT: GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
MIŁKOWICE DZ. NR EWID. 465/10

INWESTOR: GMINA MIŁKOWICE
MIŁKOWICE, UL. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 71

IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. Włodzimierz Boguta	29/90/LW	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Krynicki	272/94/Lw	
OPRACOWAŁ:		

TYTUŁ RYSUNKU: **SCHEMAT 1-BIEGUNOWY ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG**

BRANŻA: **ELEKTRYCZNA**

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH "ALFA"
59-220 LEGNICA, UL. ŁOKIETKA 18
tel/fax +48 / 76 / 852 56 71
pracownia@ppalfa.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE !
KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

NR RYS.:	INDEKS ZMIAN:
05/E	-
DATA: 02.2008 r.	SKALA: -
NR ZLECENIA: XIV-07	STADIUM: P.B.

strona .....