




UWAGI


1. Jako uziemienie zastosować sztuczny uziom fundamentowy wg opisu technicznego.
2. Poza ławami fundamentowymi bednarkę prowadzić na głębokości 0,6m.
3. Wyprowadzenia bednarki dla instalacji odgromowej i uziemienia roboczego chronić antykorozyjnie.



- 1 - sztuczny uziom fundamentowy,
- 2 - uchwyt uziomowy,
- 3 - przewód uziemiający,
- 4 - ława fundamentowa,
- 5 - mur z cegły,
- 6 - warstwa izolacyjna,
- 7 - podłoga,
- 8 - beton nieuzbrojony,
- 9 - warstwa żwiru,
- 10 - beton zbrojony




Szczegół wyprowadzenia bednarki z uziomu.

|   |                           |                               |
|---|---------------------------|-------------------------------|
| OBIEKT:<br><b>GMINNY OŚRODEK ZDROWIA</b><br><small>MILKOWICE DZ. NR EWID. 465/10</small>  |                           |                               |
| INWESTOR:<br><b>GMINA MILKOWICE</b><br><small>MILKOWICE, UL. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 71</small>   |                           |                               |
| IMIĘ I NAZWISKO:<br>PROJEKTANT:<br><b>mgr inż. Włodzimierz Boguta</b>   | NR UPR.:<br>29/90/Lw      | PODPIS:                       |
| SPRAWDZAJĄCY:<br><b>mgr inż. Paweł Krynicki</b>   | 272/94/Lw                 |                               |
| OPRACOWAŁ:  |                           |                               |
| TYTUŁ RYSUNKU:<br><b>RZUT FUNDAMENTÓW<br/>INSTALACJA UZIEMIAJĄCA</b>  |                           | BRANŻA:<br><b>ELEKTRYCZNA</b> |
|  <div>PRACOWNIA PROJEKTOWANIA<br/>I USŁUG INWESTYCYJNYCH<br/><b>"ALFA"</b><br/><small>59-220 LEGNICA, UL. ŁOKIETKA 18<br/>tel/fax +48 / 76 / 852 56 71<br/>pracownia@ppalfa.pl</small></div> |                           |                               |
| PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE !<br>KOPLOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE  |                           |                               |
| NR RYS.:<br><b>04/E</b>   | INDEKS ZMIAN:<br><b>-</b> |                               |
| DATA:<br><b>02.2008 r.</b>  | SKALA:<br><b>1:200</b>    |                               |
| NR ZLECENIA:<br><b>XIV-07</b>   | STADIUM:<br><b>P.B.</b>   |                               |



UWAGI

1. Jako uziemienie zastosować sztuczny uziom fundamentowy wg opisu technicznego.
2. Poza ławami fundamentowymi bednarkę prowadzić na głębokości 0,6m.
3. Wyprowadzenia bednarki dla instalacji odgromowej i uziemienia roboczego chronić antykorozyjnie.



- 1 - sztuczny uziom fundamentowy,
- 2 - uchwyt uziomowy,
- 3 - przewód uziemiający,
- 4 - ława fundamentowa,
- 5 - mur z cegły,
- 6 - warstwa izolacyjna,
- 7 - podłoga,
- 8 - beton nieuzbrojony,
- 9 - warstwa żwiru,
- 10 - beton zbrojony

Szczegół wyprowadzenia bednarki z uziomu.

|   |                           |                               |
|---|---------------------------|-------------------------------|
| OBIEKT:<br><b>GMINNY OŚRODEK ZDROWIA</b><br><small>MILKOWICE DZ. NR EWID. 465/10</small>  |                           |                               |
| INWESTOR:<br><b>GMINA MILKOWICE</b><br><small>MILKOWICE, UL. II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 71</small>   |                           |                               |
| IMIĘ I NAZWISKO:<br>PROJEKTANT:<br><b>mgr inż. Włodzimierz Boguta</b>   | NR UPR.:<br>29/90/Lw      | PODPIS:                       |
| SPRAWDZAJĄCY:<br><b>mgr inż. Paweł Krynicki</b>   | 272/94/Lw                 |                               |
| OPRACOWAŁ:  |                           |                               |
| TYTUŁ RYSUNKU:<br><b>RZUT FUNDAMENTÓW<br/>INSTALACJA UZIEMIAJĄCA</b>  |                           | BRANŻA:<br><b>ELEKTRYCZNA</b> |
|  <div>PRACOWNIA PROJEKTOWANIA<br/>I USŁUG INWESTYCYJNYCH<br/><b>"ALFA"</b><br/><small>59-220 LEGNICA, UL. ŁOKIETKA 18<br/>tel/fax +48 / 76 / 852 56 71<br/>pracownia@ppalfa.pl</small></div> |                           |                               |
| PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE !<br>KOPLOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE  |                           |                               |
| NR RYS.:<br><b>04/E</b>   | INDEKS ZMIAN:<br><b>-</b> |                               |
| DATA:<br><b>02.2008 r.</b>  | SKALA:<br><b>1:200</b>    |                               |
| NR ZLECENIA:<br><b>XIV-07</b>   | STADIUM:<br><b>P.B.</b>   |                               |