

Miłkowice, dnia 09.05.2012r

**Wszyscy, którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: **Wyposażenie boiska sportowego w zaplecze kontenerowe szatniowo – sanitarne w Siedliskach”.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie elementów wykończenia podłogi w następującym wariantcie: ( konstrukcja bez zmian)

Podłoga: od dołu – blacha trapezowa, ocynkowana T-12

Ruszt stalowy, wypełniony wełną mineralną gr. 100 mm

Płyta OSB – 3 gr. 22 mm

Wykończenie: - bez zmian

**Odpowiedź**

Nie. Należy przyjąć rozwiązania zgodne ze Specyfikacją Techniczną.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie elementów wykończenia dachu w następującym wariantcie ( konstrukcja bez zmian)

Stropodachach pokryty od zewnątrz:

- blacha ocynkowana o grubości 0,5 mm

Konstrukcja kontenera - bez zmian

Izolacja

- wełna mineralna grubości 100 mm

Wykończenie wewnętrzne

- sufit – płyta wiórowa laminowana, biała gr 18mm

**Odpowiedź**

Nie. Należy przyjąć rozwiązania zgodne ze Specyfikacją Techniczną.

**Pytanie 3:**

Dach czterospadowy:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 4:**

Drzwi wewnętrzne:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie:

3 szt 800 mm x 2000mm, jednoskrzydłowe, płytowe ( kolor biały), drewnopodobne

4 szt 800 mmx 2000mm, jednoskrzydłowe, drewnopodobne, płycinowe ( kolor biały) w dolnej części drzwi kratka wentylacyjna 400 mm x100 mm, drzwi wyposażone w blokadę

Listwy wykończeniowe z tworzywa sztucznego ( kolor – biały)

**Odpowiedź:**

Nie. Należy przyjąć rozwiązania zgodne ze Specyfikacją Techniczną.

**Pytanie 5:**

Połączenie kontenerów wewnętrzne:

Czy Zamawiający dopuszcza :

Wykończenie połączeń ( wewn)- wykonanie z obróbek blacharskich z blachy powlekanej w ustalonym kolorze

Połączenie wewn. podłogi – wykonanie z listwy aluminiowej gr 3 mm

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie instalacji nadtynkowej estetycznych korytkach elektrycznych?

**Odpowiedź:**

Nie. Należy przyjąć rozwiązania zgodne ze Specyfikacją Techniczną

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający wymaga wykonanie projektu dachu cztero spadowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga projektu dachu cztero spadowego.

Powyższe odpowiedzi nie wymagają przedłużenia terminu składania ofert.