

Miłkowice dnia 03.07.2008r

ZP. 3410/6/2008r

**Wszyscy, którzy pobrali SIWZ**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowa kompleksu boisk sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk Orlik 2012 w Miłkowicach. I etap.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity z 2007r Dz.U. Nr 223, poz. 1655) dokonuje odpowiedzi na następujące pytania:

**Pytanie 1:** Certyfikaty FIFA 1 STAR, FIFA 2 STAR , określające parametry techniczno użytkowe są wydawane dla systemów trawy syntetycznej wraz z matą gumową tzw. Shock – padem;. Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy w wycenie trawy syntetycznej należy uwzględnić wspomnianą matę gumową. W tym miejscu nadmieniamy, że brak maty gumowej powoduje że trawa syntetyczna nie uzyskuje właściwych parametrów wymienionych w certyfikatach.

**Odpowiedź brzmi:** Mata gumowa jest elementem składowym nawierzchni z trawy syntetycznej i winna być uwzględniona w wycenie oferenta.

**Pytanie 2:** W związku z wymogiem przedstawienia w ofercie referencji, prosimy o wyjaśnienie czy referencje na wykonanie samej nawierzchni syntetycznej będą przez Państwa akceptowane. Prosimy o pilną odpowiedź w celu złożenia oferty.

**Odpowiedź brzmi:** Referencje na wykonanie samej nawierzchni syntetycznej będą akceptowane przez Zamawiającego.