

Miłkowice, dnia 12.04.2012r

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: **Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedliskach.**

Projekt współfinansowany w ramach działania „**Odnowa i rozwój wsi**” na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie : **Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Partnerstwo Integracja Turystyka”**.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:

W przedmiarze robót brak jest dachówek krawędziowych, natomiast w specyfikacji technicznej występują, w której pozycji ją przyjąć?

Odpowiedź

Dachówki krawędziowe należy uwzględnić i dołożyć do pozycji „ Pokrycie dachów dachówką – karpówka ceramiczna w koronkę” w ilości 0,74 szt/m².

Pytanie 2

W przedmiarze robót nie ujęto taśmy pod gąsiory.

Odpowiedź

Należy ująć taśmę pod gąsiory.

Pytanie 3:

Nie określono jakie mają być akcesoria pokryć dachowych z blachy ocynkowanej czy powlekanej?

- a) płatki przeciwśniegowe
- b) stopnie kominiarskie
- c) ławy kominiarskie

Odpowiedź:

Przyjąć akcesoria pokryć dachowych z blachy powlekanej.

Pytanie 4:

Osadzenie okien w połaci- jakie okna?

Odpowiedź:

Należy przyjąć okna w połaci – okna wylazowe uniwersalne, do poddaszy nieogrzewanych.

W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania przedłuża się termin składania ofert :

Termin składania ofert – do dnia 16.04.2012 r godz. 10 : 00

Termin otwarcia ofert – do dnia 16.04.2012 r 10: 15,

Wszystkie zapytania które wpłynęły do Zamawiającego znajdują się na stronie internetowej Gminy Miłkowice tj: bip.ug-milkowice.dolnyslask.pl