

Miłkowice, dnia 24.05.2010r

ZP. 3410/4/2010r

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów – I etap (Pątnówek – Jakuszów)

Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

CPV :4500000-7 – roboty budowlane
CPV :45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu
CPV 451123307 – rekultywacja terenu
CPV :45111230-9 – roboty w zakresie stabilizacji gruntu
CPV :45111240-2 – odwodnienie gruntu
CPV :45232411-6 – rurociągi wody sieciowej
CPV :45231110-9– układanie rurociągów

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007 roku Dz. U Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:

Brak projektu zagospodarowania terenu przepompowni od nr P1 do P5

Odpowiedź:

Teren posadowienia pompowni to obszar 4,0 x 8,0 m, który należy utwardzić kostka typ polbruk grub 8 cm lub granitowa 8/11 cm.

Przekrój poprzeczny utwardzonego placu jest następujący:

- kostka polbruk – 8 cm
- miał piasek – 3 cm
- podbudowa niesort 0/31,5 – 20 cm
- żwir – 10 cm

Teren posadowienia przepompowni

Teren należy ogrodzić siatka powlekaną na cokole wystającym ponad teren 15 cm.

Wymiar cokołu 35x15x2280 cm. Furtka szer 120 cm.

Pytanie 2

Brak projektu zasilania przepompowni od słupa do ZK przepompowni

Odpowiedź

Przyłącze ZK pompowni od słupa energetycznego stanowi osobne zadania i zostanie wykonane w terminie umożliwiającym sprawdzenie pracy przepompowni przed oddaniem jej do eksploatacji

Pytanie 3:

Brak danych do właściwego zamówienia przepompowni tj:

- rysunek przepompowni
- wydajność pomp

Odpowiedź:

Powyższe znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego **w załączniku nr 1 do zapytań i odpowiedzi**

Pytanie 4:

Czy należy przy wycenie uwzględnić system monitoringu , a o ile tak to jaki

Odpowiedź:

Nie należy uwzględniać systemu zdalnego monitorowania pracy pompowni.

Pytanie 5:

Brak rysunku studni zasuw i studni krat

Odpowiedź:

Należy do poszczególnych studni (rozwiązania typowe dla danego elementu) przyjąć typowe zasuwę i kraty.

Pytanie 6: (dotyczy § 1 ust. 2 Umowy)

Czy Zamawiający zgodzi się ponumerować wyszczególnione załączniki ewentualnie wpisać je na końcu umowy wraz z przypisanymi numerami porządkowymi.

Odpowiedź:

Z projektu umowy jasno wynika że załączniki wymienione w § 1 ust. 2 są integralnymi załącznikami do umowy i nie ma potrzeby ich numerować.

Pytanie 7 (dotyczy § 4 Umowy):

Czy Zamawiający zgodzi się ponumerować ustępy z uwagi na przywołane w § 10 ust. 2, cyt.....” Ponad termin określony w § 4 ust. 3”

Odpowiedź:

Zamawiający dokona numeracji poszczególnych ustępów tj:

- 1.Zamawiający przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na: do 7 dni od daty protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę placu budowy.
3. Termin realizacji przedmiotu umowy:r

Pytanie 8 (dotyczy § 9 ust. 2 Umowy);

Czy zamawiający zgodzi się na końcu przywołanego punktu dopisać „termin wstrzymania prac może być podstawą do zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie dopisywał powyższego zdania, ponieważ z rozdziału nr XVI pkt 2.1 SIWZ przewidziane zostały okoliczności w jakich nastąpi zmiana terminu realizacji umowy.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający zgodzi się na końcu przywołanego punktu dopisać „natomiast na zainstalowane urządzenia zgodnie z gwarancją producenta jednak nie krótszą niż 12-mcy”

Odpowiedź:

Zamawiający określił termin gwarancji objęty umową i jest to okres 60 miesięcy.

Pytanie 10 Pytanie 8 (dotyczy § 14 ust. 5 Umowy;)

Czy Zamawiający zgodzi się na końcu przywołanego punktu dopisać „przy udziale przedstawiciela Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopisze do ust. 5 projektu umowy „ przy udziale Wykonawcy”.

W związku z powyższymi odpowiedziami na pytania Zamawiający przedłuża termin składania ofert :

Termin składania ofert – do dnia 02.06.2010 r godz. 10 : 00

Termin otwarcia ofert – do dnia 02.06.2010 r 10: 15,