



LEGENDA:		ILOŚĆ
OZN.	OPIS	
	Projektowana linia kablowa oświetlenia terenu YKXSz0 5*6mm ² (długość kabla łącznie z zapasem na ułożenie, wprowadzenie do słupów, zarobienie głowic oraz wprowadzenie do rozdzielni RG)	20 [mb]
	Projektowana wewnętrzna linia zasilająca YKXS 4*25mm ² (długość kabla łącznie z zapasem na ułożenie, wprowadzenie na słup oraz do rozdzielni RG)	53,6 [mb]
L1, L4-L6	Projektowana latarnia oświetlenia parkowego: -słup oświetleniowy SO 4/N oc prod. Elmonter -oprawa typu OCP 70B-PC II prod. Es-System	2 [kpl.]
L1 - L2	Projektowana latarnia oświetlenia miejsc parkingowych: -słup oświetleniowy SO 6/N oc prod. Elmonter -oprawa typu WSL-870P 70W prod. Es-System	2 [kpl.]
	Rura osłonowa typu DVK 75 wg opisu technicznego	30 [mb]
	Rura osłonowa typu BE 32 wg opisu technicznego	2,5 [mb]

OBIEKT:
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
MILKOWICE DZ. NR EWID. 465/10

INWESTOR:
GMINA MILKOWICE
MILKOWICE, UL. II ARMII WOLSKA POLSKIEGO 71

IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. Włodzimierz Boguta	29/90/Lw	
SPRAWDZAJĄCY:		
OPRACOWAŁ: mgr inż. Remigiusz Przystaj		

TYTUŁ RYSUNKU:
**Schemat jednobiegunowy
sieci zewnętrznych**

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
I USŁUG INWESTYCYJNYCH
"ALFA"
59-220 LEGNICA, UL. ŁOKIETKA 18
tel/fax +48 76 7 852 56 71
pracownia@ppalfa.pl

NR RYS.:
02/E

INDEKS ZMIAN:
-

DATA:
02.2008 r.

SKALA:
=

NR ZLECENIA:
XIV-07

STADIUM:
P.B.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE!
KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE