

Miłkowice, dnia 11.08.2020r

Zamawiający  
**Gmina Miłkowice**  
ul. Wojska Polskiego 71

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę oświetlenia drogowego w Bobrowie wzdłuż drogi powiatowej nr 2174D.**

### **Wyjaśnienie treści SIWZ**

1. Poniżej udzielamy odpowiedzi na zadane nam pytanie:

#### **Pytanie nr 1:**

Jakie wysięgniki winne być zamontowane : Według projektu budowlanego oraz STWiOR : WR-141/1,5/10 wg PZT oraz karty katalogowej załączonej do Projektu Budowlanego : WR 14/1/1,5/5.

#### **Wyjaśnienie nr 1:**

Należy zastosować wysięgnik WR-14/1/1,5/5 .

Podstawa prawna: art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)